



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1670/01/2009

ORIGINAL

Wyrób / product: **Płyty ze skalnej wełny mineralnej - CONLIT PLUS**

Zawierający / containing: wełnę mineralno-skalną, wodorotlenek magnezu i inne zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: izolacji ogniochronnej przewodów wentylacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

płyty muszą być umieszczone na zewnątrz ścian przewodów wentylacyjnych, zamontowane płyty muszą być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami

Wytwórca / producer:

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
66-131 Cigacice
ul. Kwiatowa 14

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
66-131 Cigacice
ul. Kwiatowa 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-11-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-11-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 30 listopada 2009

The date of issue of the certificate: 30th November 2009

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Poddały