Krajowa Deklaracja Zgodności

NR: 00032/12/M

1. Producent wyrobu budowlanego

Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul.Kwiatowa 14
66-131 Cigacice
Zakład Cigacice
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego

KLIMAFIX
Mata lamelowa samoprzylepna z okładziną z folii aluminiowej
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klas)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
23.99.19.0*

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Maty przeznaczone do izolacji termicznej powierzchni płaskich oraz cylindrycznych w układach zarówno poziomych jak i pionowych, warstwa klejąca ulega degradacji w temperaturze ≥ 50°C, współczynnik przewodzenia ciepła λ_D=0,042W/mK, klasa reakcji na ogień A2-s1,d0.
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna
PN-EN 14303:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 2009 r.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
Kod wyrobu: MW-EN 14303 – T4

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
PCBC Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku laboratorium Wyrobów Budowlanych AB 011– Sprawozdanie z badań Nr 470/T/2011
COBR PIB AB 008 Raport Klasyfikacyjny Nr 137/06

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Miejsce i data:

Cigacice, 21.01.2012

DYREKTOR MARKETINGU
Łukasz Glapa
Łukasz Glapa

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE